



AJUNTAMENT DE RÒTOVA

INFORME OFICINA TECNICA URBANISMO

(Tec. 04/12)

ASUNTO: Parque Calle Molinet con calle San Bartolomé.

INFORME:

El tecnico que suscribe, y con respecto al parque situado en el chaflán entre las calles Molinet y San Bartolome, en cuanto a sus accesos y medidas de seguridad le cabe informar:

Dicho parque se sitúa en el chaflán de las calles Molinet con la calle San Bartolomé, estando estas a distinta cota y con distinta pendiente.

Cuando se construyó el parque se habilitaron 3 accesos, el nº 1, por la calle Molinet, según las fotografías que se adjuntan:




Dicho acceso tiene un desnivel que se salva con una escalera de 9 escalones en cuyo lateral se dispuso de una rampa para carritos. Se considera que tanto el diseño y dimensiones de la escalera, como los materiales empleados (totalmente rugosos y antideslizantes) cumplen con la Normativa Vigente, CTE, que regula dichos parques públicos. También se dispuso de una barandilla a cada lado.



AJUNTAMENT DE RÒTOVA

El acceso nº 2, por la calle San Bartolomé, de características similares al primero, con una escalera de acceso, en este caso para menor desnivel, y una rampa lateral, también con barandilla.





AJUNTAMENT DE RÒTOVA

Dado que ninguna de las dos rampas en los accesos anteriores cumplía con el Decreto 193/1988, de 12 de diciembre, de la CONSELLERIA de OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y TRANSPORTES. Normas para la accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas, dado que su pendiente era superior a lo exigido en dicha normativa, y la ejecución de una rampa más grande invadía demasiado el parque, se optó por la ejecución de un tercer acceso al parque, por la zoma donde la calle San Bartolomé está a su misma altura, cumpliendo así con dicho Decreto.





AJUNTAMENT DE RÒTOVA

Manifestar, pues, que los accesos a dicho parque, y el parque en sí, cumplen con la Normativa Vigente y de Seguridad, y están en disposición de ser utilizados por la población

Ròtova, a 5 de enero de 2.012

Vicente Pons Gozávez

Arquitecto Técnico